

輔英科技大學_____系局部排氣裝置每月檢查表

設置位置：

設備名稱（編號）：

開口面風速：

m/s

檢 點 項 目	檢查方法	檢查結果	檢查結果	檢查結果	檢查結果	檢查結果
1. 氣罩、導管及排氣正常	檢視					
2. 無外來氣流影響氣罩排氣效果	檢視					
3. 導管、排氣積無堆積塵埃	檢視					
4. 氣罩及導管凸凹，破損或腐蝕	檢視					
5. 排氣機注油潤滑狀況	檢視					
6. 導管接觸部分之狀況	檢視					
7. 連接電動機與排氣之皮帶鬆弛狀況	檢視					
8. 吸氣及排氣之能力正常	檢視					
9. 設置於排放導管上之採樣設施牢固、無鏽蝕損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項	檢視					
10. 調節板在適當位置	檢視					
檢查日期						
檢查人員簽名：						
施 措 善 改						

註：1. 檢查結果：正常打√；異常打×；—為無此項目。並填寫改善措施欄。

2. 檢查記錄表格請放置儀器旁，表格保存三年，以便供勞檢單位備查。本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。

3. 參閱網址 <http://eef.fy.edu.tw/files/11-1019-1883.php>

系所主管簽章：

實驗室（負責人）簽章：

檢查人員簽章：